

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)

(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

İşin Adı: YOMRA ÖZDİL ÇPL ANADOLU LİSESİ, ARAKLI SAFFET ÇEBİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ VE SÜRMENE TÜRK TELEKOM DENİZCİLİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK TESİSATI ONARIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

Sayfa: 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
1	24.4.2-001	50kVA 'lık Harici Tip AG Panosu	Adet		
2	24.4.2.a	Pano Ölçülerinin 10cm Genişletilmesi	Adet		
3	24.4.2.c	Panoları Beton Kaide Yapılması	Adet		
4	27	Tehlike işareti	Adet		
5	28	Tel Kafesli Kapı	m ²		
6	29.1	Tel Kafesli Çit (Demir malzeme)	kg		
7	29.2	Tel Kafesli Çit (Tel Kafes)	m ²		
8	704-105	Sıva üstü sac tablo-0.40-0,50 m ² (0,50 m ² dahil)	Adet		
9	715-308	Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x63 A'e kadar	Adet		
10	715-310	Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x200 A'e kadar	Adet		
11	718-106	Kuru tip koruyucusuz kontaktör-3x160 A'e kadar	Adet		
12	718-509	Kaçak akım koruma şalterleri-4x63 A'e kadar (30 mA)	Adet		
13	718-563	Pano tipi aşırı gerilim koruyucusu, B sınıfı, 230 VAC, 100 kA üç faz, nötr-toprak	Adet		
14	723-401/D	Demontaj, Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryası-400 V'a kadar	kVAR		
15	723-401/M	Montaj, Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryası-400 V'a kadar	kVAR		
16	723-501	İlave kompanzasyon bataryası 400 V'a kadar	kVAR		
17	724-601	Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA)-16 A'e kadar	Adet		
18	724-602	Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA)-25 A'e kadar	Adet		
19	724-607	Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA)-3x40 A'e kadar	Adet		
20	724-608	Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA)-3x63 A'e kadar	Adet		
21	725-401	Akım ölçü trafosu 100-500/5 A	Adet		
22	725-904	İşaret lambası 250 V'a kadar	Adet		
23	726-406	Topraklama hattı-35 mm ² (peşel borulu)	m		
24	727-415	Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo-4x6 mm ²	m		
25	727-417	Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo-4x2,5 mm ²	m		
26	742-284	Flüoresan armatür U (etanş)-2x40 W	Adet		
27	983-102	TS 435 / T1 standardına uygun, Toprak elektrodu (Çubuk)elektrolitik bakır	Adet		
28	ELK.ÖZEL23	1x36W Elektronik Balastlı TMS Floresan Armatür	Adet		
29	ELK.ÖZEL34	10 KVAR Şönt Reaktör Sürücü	Adet		
30	ELK.ÖZEL35	2,9 KVAR Şönt Reaktör-230V	Adet		
31	ELK.ÖZEL38	REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ SVC 12C3L/COM	Adet		

Toplam: 100,000 --

DÜZENLEYEN

Seyit ALBAYRAK
Elektrik Elektronik Mühendisi

İNCELEYEN

Şenol DAL
Makina Mühendisi